


**УТВЕРЖДАЮ**

**Первый заместитель руководителя  
Секретариата Совета  
Межпарламентской  
Ассамблеи государств - участников  
Содружества Независимых Государств  
по доверенности № 1 от 09.01.2025**

 /С.А. Курдин/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций**  
**чердачных помещений Таврического дворца**

**1. Требования к исполнителю.**

1.1. Исполнитель должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

1.2. У Исполнителя не должна проводиться ликвидация юридического лица и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Исполнителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства;

1.3. Деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

1.4. У Исполнителя должны отсутствовать задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств перед Заказчиком.

1.5. Об Исполнителе должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством РФ;

1.6. Исполнитель обязуется выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений Таврического дворца (далее Работы) с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

1.7. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных и правовых документов:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
- НПБ 251 -98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» (утв. МВД РФ 06.05.1999);
- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 68-ст);
- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- инструкция на применяемый огнезащитный состав.

1.8. Все работы должны проводиться с соблюдением требований техники безопасности. Исполнитель несет ответственность за последствия нарушений требований и правил охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующими законодательством РФ.

1.9. Срок производства работ: **июль-август 2025 года** (по согласованию с заказчиком). Исполнитель выполняет работы с использованием своих технических средств, оборудования и материалов. Доставка на объект специалистов, технических средств, оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ и их вывоз с территории объекта производится силами исполнителя. Работы производятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

1.10. Исполнитель гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующим законодательством, нормами и Правилами (СНиП), ГОСТ, а также условиями Договора;
- своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приёмке выполненных работ и в период гарантийного срока;
- надлежащее качество используемых материалов и оборудования, их соответствие техническим условиям, наличие сертификатов и др.

1.11. Минимальный остаточный срок годности используемых материалов должен составлять на момент использования не менее 70 (семидесяти) процентов от основного срока годности.

1.12. Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

1.13. Сумма договора определяется суммой стоимости Товара и Услуг, указанных в договоре. Расчеты между сторонами проводятся в следующем порядке:

1.7.1. Первоначальный платеж в размере 30% от цены договора перечисляется на расчетный счет поставщика на основании соответствующего счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.

1.7.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится на основании соответствующего счета путем перечисления на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ.

## 2. Требования к объему работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования к материалам
1.	Подготовка поверхности древесины под покрытие включает очистку от пыли, грязи, наплывов смолы, жирных или масляных пятен. Не допускается наносить состав на ранее проолифленные, окрашенные, лакированные поверхности, а также на древесину с влажностью выше 15% и на гнилую древесину.	м <sup>2</sup>	10500	

2.	Нанесение раствора антипирена «ПП» (либо аналога) осуществляется методом распыления, смачиванием поверхности малярными кистями или валиками. Кратность обработки зависит от способности древесины впитывать раствор. При поверхностной пропитке раствор наносится пневмораспылением с 3 кратной обработкой. Промежуточную сушку осуществляют в течение 24 часов. Обработка деревянных конструкций должна производиться при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха не более 85%.	м <sup>2</sup>	10500	антипирен «ПП» ТУ 2494-002- 23118566-95 с изм. 1,2,3,4. (либо аналог)
----	---	----------------	-------	---

### 3. Требования к используемым материалам:

№ п/п	Наименование материала	Качественные характеристики	Кол-во
1.	Огнезащитный состав для древесины антипирен «ПП» ТУ 2494-002-23118566-95 с изм. 1-5 (либо аналог)	- 1 группа огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363-98, - отсутствие резкого химического запаха.	В соответствии с нормой расходования

### 4. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

4.1. Приложение № 1 - Обоснование максимальной цены договора.

Обоснование максимальной цены договора

№ п/п	Наименование	Ценовое предложение, руб. (без учета НДС)			Максимальная цена договора, руб. (без учета НДС)
		КП № 1	КП № 2	КП № 3	
1	Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений Таврического дворца	525 000,00	380 000,00	462 000,00	380 000,00
<b>ИТОГО:</b>					380 000,00